



ARRETE N°10 -P DU 12 MAI 2025
PORTANT SUR LA DEFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)

LE MAIRE DE LA VILLE DE SOULTZ HAUT-RHIN

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2225-1 et suivants, L.2213-32 et R. 2225-1 et suivants ;

Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie NOR : INTE1522200A ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2017 approuvant le règlement départemental de la DECI du Haut-Rhin ;

Considérant que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de compétence ;

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article R.2225-4 du CGCT, le maire a vocation à identifier les risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie ;

Considérant que l'inventaire des points d'eau peut être réalisé à l'aide des informations disponibles à partir de la base de données informatisée du SIS, mise à la disposition, le cas échéant de la commune,

Considérant que cette mission doit également prendre en compte les règles définies au niveau départemental dans le règlement départemental de la DECI (RDDECI) pris par arrêté préfectoral du 28 février 2017

ARRETE

Article 1 : Définition du territoire de compétence.

Le présent arrêté est applicable sur la commune de SOULTZ.

Article 2 : La liste des Points d'Eau Incendie (PEI)

L'ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI du territoire de compétence et des sites particuliers sont ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté (annexe 1).

Article 3 : L'organisation de l'information entre les différents acteurs

Les échanges d'information entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de maintenance, de contrôles techniques ainsi que les états de disponibilité et d'indisponibilité s'effectuent par l'intermédiaire des fiches de signalement figurant dans le guide d'aménagement des points d'eau incendie annexé au RDDECI ou de la base de données départementale informatisées des PEI.

Toute création, suppression, déplacement ou modification des caractéristiques d'un PEI public ou privé doit faire l'objet d'une information au SIS. Ce dernier intégrera ces changements dans sa base de données par l'intermédiaire de la fiche de signalement jointe au guide d'aménagement des points d'eau incendie si l'information n'est pas directement renseignée par le service public de la DECI dans le logiciel de gestion des points d'eau incendie.

Les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (nettoyage de réservoirs de château d'eau, travaux sur les réseaux...) devront faire l'objet d'un signalement au SIS via l'adresse électronique : deci@sdis68.fr

Article 4 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques et fonctionnels des PEI

La périodicité des contrôles techniques de mesures (débit/pression) est fixée au minimum une fois tous les trois ans, selon les dispositions du RDDECI.

La périodicité des contrôles fonctionnels mentionnés dans le RDDECI est fixée à 3 ans.

Article 5 :

Le maire est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au préfet du Haut-Rhin et transmis au SIS Haut-Rhin. Cet arrêté sera publié sur le site internet de la ville de Soultz.

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication d'un recours gracieux auprès de la commune. L'absence de réponse vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite du recours. Le recours contentieux doit être introduit devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Article 8 :

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Service Population de la ville
- Service Urbanisme de la ville
- Services techniques de la ville

Le Maire

Marcello ROTOLO



ANNEXE LISTE DES PEI

MODELE	CODE_INSEE	COORD_X	COORD_Y	NUM_VOIE	VOIE	ID_SDIS	ID_EMS	NOM_GRDE	PEI_Pression	GENRE	DISPOSITIF	SOURCE	PEI_PRESSION_DYN	PEI_PRESSION_STAT	PEI_DEBIT_1_BAR	TYPE_RESEAU	DIAMETRE_CANALISATION	SURPRESSE	DOMAINE
Arrete	68315	96638 3.87	23329 35.28	16	16 R DE L' OBERWALD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,8b	6,1b	150M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96603 9.49	23322 33.74	14	14 R DU CHEMIN DE FER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,6b	5,6b	94M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96572 1.87	23322 89.99	14	14 AV CHARLES DE GAULLE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96576 5.38	23323 42.4	9	9 AV CHARLES DE GAULLE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96525 9.68	23333 17.45	5	4 RUE ANATOLE MECHLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	4,9b	105M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96455 1.77	23334 81.34	5	3 IMP DES MERISIERS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 80	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96535 0	23329 32	6	6 IMP DES NOISETIERS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96517 2.43	23330 56.15	4	4 IMP DU CHEVREFEUILLE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96537 2.86	23327 08.43	2	2 IMP DU COUVENT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,7b	5,3b	115M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96519 7.01	23329 80.29	2	2 IMP DU LIERRE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,5b	4,9b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 7.2	23321 62.91	8	8 PL DE LA REPUBLIQUE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	n'existe plus	n'existe plus	n'existe plus	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 9.35	23321 83.46	4	4 PL DE LA REPUBLIQUE A COTE DU PUITS DE L EGLISE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 1.63	23321 35.43	12	12 PL DE LA REPUBLIQUE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	n'existe plus	n'existe plus	n'existe plus	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96570 4.27	23321 53.46	2B	2B PL DE LA REPUBLIQUE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,4b	5,2b	163M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96517 2.56	23329 05.44	74	74 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,3b	4,8b	114M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96512 8.91	23330 27.96	58	58 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,3b	4,8b	113M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96507 2.17	23332 30.66	33	33 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96502 7	23333 00	28A	28A R ALBERT SCHWEITZER SUR LE TROTTOIR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0b	4,4b	44M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96491 2.83	23334 06.75	15	15 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96478 9.97	23334 88.93	8	8 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96483 4.89	23335 36.78	3	3 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96517 4.43	23333 79.76	7	7 R ANATOLE MECHLER ENTREE POINT S			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	5b	103M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96535 2.71	23333 63.07	7	7 R DU COL ROGER FURST			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,4b	5,6b	150M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96528 1.48	23329 49.98	1	1 R DE L' AUBEPINE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,9b	5,3b	110M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 1.5	23324 89.98		RTE DE GUEBWILLER PARKING fresh			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,2b	5,6b	103M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 7.47	23325 50.57	10	10 R DE L' ETANG EN FACE DU N°10			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,4b	144M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96567 5.25	23326 02.65	21	21 R DE L' ETANG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,6b	143M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96531 8.14	23325 98.64	2	2 R DE L' HOPITAL			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,7b	5,0b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96514 1.25	23325 71.11	17	17 R DE L' HOPITAL			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,8b	4,1b	117M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96580 7.63	23320 60.54	5	5 R DE LA FABRIQUE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96459 5.54	23335 59.88	2	2 R DU WOLFHAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96438 1.08	23334 22.48	15	15 R DE LA POSSE AUX LOUPS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	PI 100	Reseau AEP	0,0b	2,0b	52M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96591 0.56	23321 24.98	11	11 R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96592 5.44	23320 49.04	9B	9B R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96569 7.3	23324 83.35	34	34 R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,7b	5,4b	100M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 6.79	23324 61.37	40	40 R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,9b	5,4b	104M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96474 0.16	23335 01.98	11	11 R DES ACACIAS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96540 9.9	23323 76.73	7	7 R DES ARCHERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	4,8b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 1.59	23320 04.26	9	9 R DES BOUCHERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,1b	5,1b	83M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96457 7.92	23333 90.7	7	7 R DES CHATAIGNIERS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 80	Reseau AEP	0,0b	2,3b	31M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96452 4.42	23334 39.21	3	3 R DES CHATAIGNIERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,3b	2,8b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96525 4.47	23328 66.4	8	8 R DES FOUGERES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	1,4b	5,0b	65M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96519 5	23328 40	12	12 R DES FOUGERES SUR RUE ALBERT SCHWEITZER (CROISSEMENT)			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96555 3.05	23327 24.29	2	2 R DES PAQUERETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96556 5.65	23327 82.65	6	6 R DES PAQUERETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,0b	5,6b	136M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 0.23	23328 89.03	14	14 R DES PAQUERETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96572 2.07	23326 76.84	20	20 R DES PEUPLIERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,7b	165M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96550 4.74	23326 59.41	2	2 R DES PEUPLIERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b	5,5b	135M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 8.16	23328 68.88	25	25 R DES PRIMEVERES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,1b	5,7b	102M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96578 7.85	23321 62.43	1	1 R DES SOEURS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96581 3.43	23321 06.61	21	21 R DES SOEURS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96583 2.97	23320 96.26	15	15 R DES SOEURS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96594 89.9	23320 99.9	17	17 R DES SOEURS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 6.02	23320 23.13	20	20 R DES VOSGES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96551 2.13	23322 42.14	8	8 R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	2,6b	4,8b	82M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96551 2.14	23322 42.15	28	28 R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,5b	5,0b	108M³/H				
Arrete	68315	96551 2.14	23322 42.15	18	18 R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,6b	5,3b	33M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96551 2.15	23322 42.16	4a	4a R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 102	Reseau AEP	1,9b	5,3b	70M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96548 4.11	23320 89.59	1	1 R DU DR WEST			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	4,2b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 7.17	23320 44.91	34	34 R DU FOSSE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96539 6.29	23324 08.4	16	16 R DU GEICHLEN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	2,9b	4,8b	106M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96534 9.25	23324 73.27	8	8 R DU GEICHLEN			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	5,0b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96548 6.34	23331 05.11	3	3 R DU KLEINFELD RESIDENCE VOIE SANS ISSUE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,3b	106M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96549 5.96	23331 72.89	10	10 R DU KLEINFELD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b	5,4b	134M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public

ANNEXE LISTE DES PEI

MODELE	CODE_INSEE	COORD_X	COORD_Y	NUM_VOIE	VOIE	ID_SDIS	ID_EMS	NOM_GRDE	PEI_Pression	GENRE	DISPOSITIF	SOURCE	PEI_PRESSION_DYN	PEI_PRESSION_STAT	PEI_DEBIT_1_BAR	TYPE_RESEAU	DIAMETRE_CANALISATION	SURPRESSE	DOMAINE
Arrete	68315	96537 2.69	23332 08.69	24	24 R DU KLEINFELD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96533 5.61	23332 72.78	28	28 R DU KLEINFELD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,6b	5,4b	145M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 1.87	23320 47.91	3	3 R DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 1.88	23320 47.92	2	2 R DU VIGNOBLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	4,4b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96545 0.63	23320 10.31	16	7 R DU VIGNOBLE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	2,7b	4,0b	91M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96523 3.94	23326 32.69	103	103A R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96516 9	23326 51	105	105 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,6b	4,2b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96513 8.71	23327 19.29	102	102 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96510 0.37	23327 59.34	100	100 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 101	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96508 7.42	23328 14.61	85	85 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	4,1b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96504 8.94	23329 53.12	75	75 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	4,1b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
		96502 7.52	23330 28.48	70	70 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS		INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96501 2.49	23331 19.27	68	60 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	4,2b	110M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96499 4.31	23331 85.85	52	52 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,8b	4,1b	102M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96499 4.32	23331 85.86	39	39 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,4b	4,1b	89M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96482 0.26	23334 00.78	26	26 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,7b	4,0b	73M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96466 9.32	23335 06.35	9	9 R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	0,0b	3,7b	58M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96510 0.37	23327 59.34	4a	4a R DU WOLFHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0,0b	3,4b	46M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96460 5.63	23335 58.64	2	2 R DU WOLFHAAG FACE N°2 - ANGLE R DE LA FOSSE AUX LOUPS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96569 8.07	23321 3.01	27	27 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,5b	5,1b	35M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96577 8.85	23320 34.76	51	51 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96566 5.68	23322 53.89	24	24 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96546 1.78	23328 83.6	1	1 RTE D' ISSENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,6b	5,3b	140M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96550 2.06	23330 01	11	11 RTE D' ISSENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,9b	5,1b	140M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 6.06	23332 63.36	25	25 RTE D' ISSENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96549 7.62	23324 76.43	88	88 RTE DE GUEBWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96554 2.93	23325 51.03		RTE DE GUEBWILLER ENTREE DU PARC COTE LEADER PRICE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,7b	5,4b	137M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96544 1.48	23325 64.8	82	82 RTE DE GUEBWILLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,4b	5,2b	136M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96541 4.65	23328 64.75	47	47 RTE DE GUEBWILLER 50m avant la rue			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	5,3b	28M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96527 3	23330 93	46	46 RTE DE GUEBWILLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	5,3b	47M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96607 2.76	23312 31.07	14	14 R GAULACKER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,0b	5,5b	79M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96609 8.59	23314 15.13	16	16 R JOSEPH VOGT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,7b	5,6b	77M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96628 3.17	23314 52.24	34	34 R JOSEPH VOGT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	5,9b	84M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96635 5.36	23314 84.59	25	25 RTE DE BOLLWILLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,3b	6,0b	83M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96640 9	23312 88.17	12	12 R SAINT-EXUPERY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,6b	6,3b	91M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96614 3.25	23319 11.7	15	15 R SCHELBAUM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,8b	5,7b	146M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96613 0.83	23318 01.4	23	23 R SCHELBAUM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,7b	5,7b	128M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96659 5.6	23312 71.13	33	33 RTE DE BOLLWILLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96680 7.88	23310 81.12		RTE DE BOLLWILLER VERS PARKING SHARP			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,6b	6,6b	90M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96621 8.15	23317 90.09	13C	13C RTE DE RAEDERSHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NR	5,7b	35M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96630 7.89	23317 62.16	23	23 RTE DE RAEDERSHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NR	5,8b	30M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96637 4.64	23317 56.74	25	25 RTE DE RAEDERSHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NR	6,0b	31M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96682 4.9	23317 46.1	22	22 RTE DE RAEDERSHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NR	6,5b	33M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96591 9.76	23318 68.33	9	9 PL DU 17 NOVEMBRE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,8b	5,3b	169M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96596 6.78	23318 26.96	6	6 PL DU 17 NOVEMBRE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,2b	5,4b	156M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96537 1.16	23313 90.2	1	1 R CORNELY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,7b	4,3b	70M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96539 7.77	23312 04.86	11	11 R CORNELY A L'ENTREE DE LA RUE DU BALLON			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,6b	4,3b	69M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96561 8.06	23315 30.92	3	3 R D' ALSWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96563 7.62	23314 34.45	8A	8A R D' ALSWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96579 9	23313 79.09	4B	4B R D' OLLWILLER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	5,2b	87M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 3.42	23318 94.68	1	1 R D' OR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 4.26	23318 77.67	6	6 R D' OR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 6.18	23318 68.45	8A	8A R D' OR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 0.13	23318 00.62	2	2 R DE LA CHAPELLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,2b	4,8b	118M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96555 1.8	23319 37.62	3A	3A R DE LA SYNAGOGUE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	n'existe plus	n'existe plus	n'existe plus	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96528 3.69	23315 60.28	3	3 R DE THIERNBACH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96529 9.17	23312 78.39	10	10 R DES ALOUETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,4b	4,2b	72M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96530 8.74	23316 78.89	18	18 R DES ALOUETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,7b	4,1b	82M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96559 7.47	23319 77.07	6	6 R DES BOUCHERS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 1.65	23312 21.49	7	7 R DES CRETES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96555 1.4	23315 2.83	1	1 R DES CRETES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,9b	3,7b	71M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96573 1.91	23315 74.39	3	3 R DES JARDINS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public

ANNEXE LISTE DES PEI

MODELE	CODE_INSEE	COORD_X	COORD_Y	NUM_VOIE	VOIE	ID_SDIS	ID_EMS	NOM_GRDE	PEI Pression	GENRE	DISPOSITIF	SOURCE	PEI_PRESSION_DYN	PEI_PRESSION_STAT	PEI_DEBIT_1_BAR	TYPE_RESEAU	DIAMETRE_CANALISATION	SURPRESSE	DOMAINE
Arrete	68315	96574 1.66	23315 04.53	20	20 R DES JARDINS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96575 6.51	23314 19.44	19A	19A R DES JARDINS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96543 0.02	233119 1.67	1	1 R DES CHAUMES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,0b	4,4b	90M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96550 3	23317 74.29	6	6 R DES TISSERANDS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96554 1.39	23317 22.86	16	16 R DES TISSERANDS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96560 0.7	23318 56.99	9	9 R DES VIGNERONS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 5.25	23317 79.31	22	22 R DES VIGNERONS			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96546 2.59	233114 9.88	10	10 R DU BALLON			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,0b	4,4b	66M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96553 9.4	23319 76.9	31	31 R DU FOSSE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96545 0.86	23318 84.53	16	16 R DU FOSSE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96545 9.34	23318 34.37	6	6 R DU FOSSE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96569 2.83	23312 33.04	32	32 R DU FREUNDSTEIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96563 5.3	23312 62.28	28	28 R DU FREUNDSTEIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96556 1.95	23313 13	13	13 R DU FREUNDSTEIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96545 0.45	23313 71.79	3	3 R DU FREUNDSTEIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96542 3.29	23313 77.48	6	6 R DU FREUNDSTEIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96565 2.63	23319 62.81	34	34 R DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,6b	5,1b	220M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96556 0.12	23318 78.12	86	86 R DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	4,9b	134M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96550 6.43	23318 28.16	93	93 R DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	4,9b	145M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96546 9.15	23317 81.77	91	91 R DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96579 2.73	23318 36.06	5	5 R DU REMPART			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96555 8.82	23315 07.41	5	5 R DU SUDEL			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96551 5.77	23314 48.92	11	11 R DU SUDEL			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 5.41	23319 06.64	11	11 R DU TEMPLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b	5,3b	75M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96572 4.32	23316 39.83	28	28 R DU VIEIL ARMAND			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96588 6.63	23316 67.43	10	10 R DU VIEIL ARMAND			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96560 7.02	23315 80.67	31	31 R DU VIEIL ARMAND A L ENTREE DE LA RUE DU SUDEL@@PLAQUE SIGNALETIQUE CROISSEMENT VIEIL ARMAND ET CITADELLE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96582 9.96	23319 57.69	65	65 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96581 3.97	23318 94.99	2	2 R SUSS INTERSECTION R DU REMPART			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96597 2.47	23313 82.1	6	6 R JOSEPH VOGT			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96535 0.77	23318 80.58	1	1 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	2,5b	4,3b	83M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96527 7.8	23318 37.66	14	14 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96520 1.87	23317 93.31	19	19 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96513 46	23317 67.67	25	25 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0,0b	3,2b	52M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96503 5.11	23317 38.06	31	31 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0,0b	3,4b	54M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96494 0.88	23317 28.72	42	42 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0,0b	3,5b	28M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96482 7.42	23316 89.89	52	52 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96476 3.23	23316 69.21	53	53 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96588 0.01	23318 10.78	1C	1C R SAINT-GEORGES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,3b	5,3b	75M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96589 9.81	23315 23.44	19	19 R SAINT-GEORGES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	5,3b	44M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	965911 96	23313 12.9	35	35 R SAINT-GEORGES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	5,2b	100M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96529 1.57	23315 05.56	2	2 R SENSBURG AU N1 ANGLE RUE THIERNBACH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96506 2.29	23315 40.52	23	23 R SENSBURG A L ANGLE ROUTE DE JUNGHOLTZ			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96510 7.77	23314 72.24	14	14 R SENSBURG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96506 8.24	23314 90.94	18	18 R SENSBURG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96478 8.11	23305 57.04	7	7 RTE DE CERNAY			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 80	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96533 9.83	23316 53.33	3	3 RTE DE JUNGHOLTZ En face n°3			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,6b	4,4b	177M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96435 8.71	23314 47.97	80	80 RTE DE JUNGHOLTZ			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	0,6b	2,5b	50M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96535 9.32	23314 97	10	10 RTE DE WUENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96515 3.89	23312 30.51	26	26 RTE DE WUENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96500 3.95	23335 61.43		CHE DU DIEFFENBACH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 80	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96001 5.99	23336 42.18		CHE DU DIEFFENBACH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 80	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96599 9.52	23326 20.17		R ALBERT REINBOLD DECHETTERIE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,7b	6,2b	140M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96618 9.5	23326 92.66		R ALBERT REINBOLD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,6b	6,3b	149M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96605 7.46	23329 80.96	6B	6b R DE L' INDUSTRIE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,6b	6,1b	150M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96635 6.06	23326 66.46		R DE L' INDUSTRIE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,1b	6,4b	190M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96655 5.82	23326 93.31		R DE L' INDUSTRIE EN FACE BOIS ET TECHNIQUE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,4b	6,5b	198M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96550 9.51	23321 93.86	18	18 R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 80	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96549 5.08	23323 70.08	4	4 R DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96532 6.36	23325 23.8	6	6 R DU GEICHLN			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	5,0b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96657 1.02	23328 16.47		R FREDERIC GERST			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,2b	6,4b	168M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96587 5.17	23328 26.28	3	3 R HENRI ROUBY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,2b	6,0b	180M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96600 3.49	23327 13.71	2	2 R HENRI ROUBY Côté Rimbach			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,6b	6,0b	185M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public

ANNEXE LISTE DES PEI

MODELE	CODE_INSEE	COORD_X	COORD_Y	NUM_VOIE	VOIE	ID_SDIS	ID_EMS	NOM_GRDE	PEI_Pression	GENRE	DISPOSITIF	SOURCE	PEI_PRESSION_DYN	PEI_PRESSION_STAT	PEI_DEBIT_1_BAR	TYPE_RESEAU	DIAMETRE_CANALISATION	SURPRESSE	DOMAINE
Arrete	68315	96540 8.31	23322 25.39	8	8 R SAINT-JEAN			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,7b	4,3b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96571 3	23313 65.85	17	17 R D' OLLWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96618 0.12	23327 93.05		R DE L' OBERWALD Pi caché par une haie			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,8b	56,7b	200M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96630 0.77	23328 61.85		R DE L' OBERWALD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,4b	6,0b	163M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96565 2.54	23313 70.21	12	12 R D' ALSWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96591 6.51	23324 72.9	2	2 AV CHARLES DE GAULLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,6b	153M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96576 4.47	23320 69.29	1	1 PL SAINTE CLAIRE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	965112 39	23326 86.26	2	2 R DE LA FONTAINE Face au n°3			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,5b	4,3b	83M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96574 6.61	23320 62.54	43	43 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	5,2b	90M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96568 8.16	23322 07.92	15	15 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,0b	5,3b	200M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96566 0.69	23321 39.8	23	23 R JEAN JAURES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,9b	5,2b	197M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96571 9.33	23327 94.39	16	16 R WINKELMATT FACE AU N°16			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,7b	5,7b	144M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96579 9.97	23325 17.49	1	1 R DE L' ABATTOIR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96585 1.96	23325 72.26	3	3 R DE L' ABATTOIR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96609 9.55	23320 14.13	4	4 R DE LA GRENOUILLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 80	Reseau AEP	4,4b	5,6b	49M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96588 3.26	23322 82.16	22	22 R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,5b	143M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96575 8.43	23324 66.68	26	26 R DE LA MARNE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96585 1.51	23318 99.58	2	2 R DES FRANCS TIREURS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,3b	156M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96625 5.91	23321 2.42	13	13 R DU BUHLFELD			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96579 9.71	23326 15.79	6	6 R DU CDT PAUL HEINRICH En face n°6			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 80	Reseau AEP	1,9b	5,7b	33M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96599 3.05	23323 18.4	8	8 R DU CHEMIN DE FER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,7b	5,6b	144M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96660 9.45	23317 32.88		RTE DE RAEDERSHEIM CG68			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96671 9.79	23317 32.75		RTE DE RAEDERSHEIM CG68			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96537 9.11	23312 81.46	8	8 R CORNELY			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,6b	4,3b	69M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96526 0.18	23314 2.02	20	20 R DES FAONS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	12,6b	4,0b	75M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96533 1.35	23314 11.76	4	4 RES DU GRAND BALLON			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP				INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96517 5.91	23313 35.96	4	4 IMP OBERFELD			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,9b	3,7b	80M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96518 9.93	23312 00.49	6	6 R DES CHASSEURS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	3,9b	36M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96623 6.95	23312 89.95	38	38 R DU NOUVEAU MONDE Dans la végétation			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,7b	5,9b	71M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96506 1.08	23313 01.69	19	19 R BELLE VUE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,2b	3,5b	83M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96503 8.39	23315 04.79	9	9 R DE L' AVENIR			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	5,5b	49M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96628 5.51	23313 97.37	16	16 R DU NOUVEAU MONDE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,9b	6,0b	77M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96641 5.15	23313 63.63	2	2 R DU NOUVEAU MONDE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	6,2b	87M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96530 8.98	23313 53.15	22	22 R DU SUD EL Intersection R DES ALOUETTES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96606 1.14	23316 34.7	1	1 R HIMMELREICH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96607 4.38	23315 66.3	7	7 R HIMMELREICH			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96618 0.73	23312 39.27	1	1 R LOUIS BLERIOT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	5,7b	35M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96586 9.97	23318 27.19	1C	1C R SAINT-GEORGES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96587 8.29	23317 40.67	3	3 R SAINT-GEORGES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96485 8.15	23308 99.79	50	50 RTE DE WUENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	0,4b	3,0b	45M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96563 2.18	23317 41.22	29	29 R DE LA CHAPELLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,3b	5,0b	198M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96536 0.22	23315 51.77	3	3 R FROEHLY			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96540 5.62	23319 16.55	2	2 R MANNBERG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96514 0.74	23315 80.73	17	17 RTE DE JUNGHOLTZ En face n°17 - Stade			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	4,1b	140M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96578 2.46	23317 63.98	1A	1A PROMENADE DE LA CITADELLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,4b	4,9b	133M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 7.42	23316 59.33		PROMENADE DE LA CITADELLE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,5b	4,6b	159M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96587 0.56	23321 88.5		R DE L' ECOLE PARKING			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 80	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96532 2.77	23327 38.74	9	9 R DES CAPUCINS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,8b	5,2b	120M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96532 2.78	23327 38.75	10	11 R DES CAPUCINS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,8b	4,3b	112M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96569 8.59	23323 12.35	3	3 R DU MOULIN			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,6b	5,4b	152M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 1.62	23321 58.45	3	3 R DU KAGENECK			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 2.67	23321 99.45	19	19 R DU KAGENECK			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96566 0.34	23318 97.51	10	10 R LOUIS PASTEUR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 1.36	23320 63.53	19B	19B R DES VOSGES SUR LE PARKING			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,5b	5,0b	162M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96563 4.89	23320 85.15	13	13 R DES VOSGES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,7b	5,1b	220M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96608 3.89	23316 97.54	1	1 R DU VIEIL ARMAND			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96580 6.73	23320 05.86	55	55 R JEAN JAURES ANGLE R DES OUVRIERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b	5,2b	73M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96558 5.54	23321 3.81	4	4 R DE LA SOURCE SALEE SUR UN EMPLACEMENT DE PARKING			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96533 1.36	23328 75.85	3	4 R DES FOUGERES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96567 0.91	23327 34.33	15	15 R DES PRIMEVERES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96486 4.39	23334 82.8	7	4 R DES SAULES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	0,0b	4,4b	33M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96549 6.38	23319 18.27	6	6 R DU GAL BOUAT FACE AU 22 R DU FOSSE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,1b	4,7b	158M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96553 9.18	23316 10.65	37	37 R DU VIEIL ARMAND			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public

ANNEXE LISTE DES PEI

MODELE	CODE_INSEE	COORD_X	COORD_Y	NUM_VOIE	VOIE	ID_SDIS	ID_EMS	NOM_GRDE	PEI Pression	GENRE	DISPOSITIF	SOURCE	PEI_PRESSION_DYN	PEI_PRESSION_STAT	PEI_DEBIT_1_BAR	TYPE_RESEAU	DIAMETRE_CANALISATION	SURPRESSE	DOMAINE
Arrete	68315	96565 0.05	23322 86.28	18	18 R JEAN JAURES ENTREE R DU RIMBACH			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,0b	5,3b	208M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96492 7.76	23335 62.57	14	14 R THEODORE DECK AU COIN DE LA RUE DES SAULES CONTRE LE MUR			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	0,0b	4,4b	33M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	965711 .13	23327 64.1	16	16 R WINKELMATT A COTE DU N°16			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96567 0.25	23327 61.59		R WINKELMATT ENTREE RESIDENCE			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96615 8.76	23316 50.31	9	9 RTE DE BOLLWILLER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96535 5.84	23329 66.2	41	41 RTE DE GUEBWILLER EN FACE N°41			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96523 1.49	23327 20.35	79	79 R ALBERT SCHWEITZER			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96599 5.98	23330 59.74	4	4 R DE L' INDUSTRIE VERS ARMOIRE GAZ			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96589 8.48	23332 15.98	2	2 R DE L' INDUSTRIE BORDURE DE TROTTOIR			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96582 1.91	23319 17.48	1	1 R DU REMPART			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96461 7.1	23335 43.73	4	4 R DU WOLPHAAG FACE AU N°4			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96538 3.74	233111 0.37	20	20 R CORNELY INTERSECTION R DES ALOUETTES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96668 9.29	23326 70.94		R DE L' INDUSTRIE FACE R FREDERIC GERST			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,6b	6,7b	186M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96571 2.5	23319 35.2	18	18 R DES BLES COTE PARKING			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,2b	5,0b	122M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96569 4.25	23319 45.78	7	7 R DES BLES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	966119 91	23321 95.77	12	12 R DES PRES			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96575 0.27	23316 3.59	6	6 R ENTZLING			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96626 1.15	23312 45.24	26	26 R GAULACKER EN FACE DU N°26			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,1b	6,0b	78M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96487 9.33	23313 56.24	41	41 RTE DE JUNGHOLTZ ENCEINTE GENDARMERIE - EN FACE DU 1ER LOGEMENT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,2b	3,4b	100M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96502 8.27	23312 07.46	28A	28A RTE DE WUENHEIM CHEMIN			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96596 2.36	233311 2.91	4	4 R DE L' INDUSTRIE VERS STATIONNEMENT			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96567 4.62	23326 65.42	18	18 R DES PEUPLIERS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96601 8.1	23317 78.43	1	1 RTE DE BOLLWILLER DEVANT PORTAIL SORTIE KREIDER			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96475 1.12	23314 53.69	30C	30C RTE DE JUNGHOLTZ Entrée de l'impasse - SOUS 30 CM DE TERRE			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	HS	HS	HS	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96559 2.37	23323 59.83	6	6 R JEAN JAURES ENTREE Net des Jouets			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	5,0b	5,3b	199M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96503 9.8	23315 51.23	18	18 RTE DE JUNGHOLTZ AU NIVEAU DES LOGEMENTS DU COLLEGE ROBERT BELTZ			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,6b	3,9b	114M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96528 6.46	23312 25.87	2	2 R DES FAONS			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	965011 57	23315 41.33	18	18 RTE DE JUNGHOLTZ AU NIVEAU DES LOGEMENTS DU COLLEGE ROBERT BELTZ			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Privé
Arrete	68315	96604 3.21	23328 04.86	2	2 R HENRI ROUBY Dans l'enceinte de l'établissement Fellmann Cartonnages			INCONNU	PEI Aspiration	CIT		Réserve enterrée	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Privé
Arrete	68315	96550 2.37	23319 88.63	28	28 DU CHATEAU-FORT			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,0b		60M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96564 0.53	23332 61.63	25	25 RTE D'ISSENHEIM Dans l'enceinte de la " RESSOURCERIE"			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	2,3b	5,4b	68M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96541 0.73	23316 71.9		angle RTE de JUNGHOLTZ RTE de WUENHEIM			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	3,7b	4,4b	171M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96490 1.61	23333 16.2	39	39 R DU WOLPHAAG			INCONNU	PEI Pression	Bouche Incendie	BI 100	Reseau AEP	NC	NC	NC	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96489 5.62	23312 66.28		R BELLE VUE AVANT RUE DES			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	1,2b	3,5b	64M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public
Arrete	68315	96562 0.3	23331 92.12	28	28 RTE D' ISSENHEIM devant l'entreprise Seith			INCONNU	PEI Pression	Poteau Incendie	PI 100	Reseau AEP	4,9b	5,5b	144M³/H	INCONNU	INCONNU	Non	Public

	Contrôle 2023
	Contrôle 2024
	Contrôle 2025

NC	Non contrôlé
HS	Hors service
PEI PRIVÉ	Sous la responsabilité du propriétaire et non la commune